

TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 5 LOGEMENTS RUE DE CLIGNANCOURT PARIS - DCE - 03/05/2022

L'ensemble des dimensions sont communiquées à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de faire ses relevés sur site.

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Type	Ouvrant à la française et oscillo battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	NF P 01 012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45≤<0,60 et 0,13≤b<0,60 Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NF P 01 012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h≤0,45 et distance au GC: a≥0,13 b<0,30 Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm
600A0112	FC-112-1	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	env. 80	fenêtre au nu int. Existant inchangé	-	NON	-	GC entièrement neuf lisse haute AS à 1,02m lisse intermédiaires espacées de 10cm	env. 80
600A0112	FC-112-2	couloir	Existante conservée	-	1 vantail	-	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	env. 85	fenêtre au nu int. Existant inchangé	-	NON	-	GC entièrement neuf lisse haute AS à 1,02m lisse intermédiaires espacées de 10cm	env. 35
600A0112	FC-112-3	WC	Neuve PVC	460*880ht	1 vantail	TG	NON	-	NON	NON	NON mais WC	NON	env. 162	fenêtre au nu int. Existant inchangé	-	-	-	-	-
600A0112	FC-112-4	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	NON	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 62	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0112	FC-112-5	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	NON	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 62	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0221	FC-221-1	WC	Neuve PVC	460*900ht	1 vantail	TD	NON	-	NON	NON	NON mais WC	NON	env. 125	-	-	-	-	-	-
600A0221	FC-221-2	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 21	env. 66	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm	env. 100,5
600A0221	FC-221-3	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI 2	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 22	env. 65	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm	env. 110

TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 5 LOGEMENTS RUE DE CLIGNANCOURT PARIS - DCE - 03/05/2022

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Type	Ouvrant à la française et oscillo battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	NF P 01.012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45≤l<0,60 et 0,13≤b<0,60 Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NF P 01.012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h≤0,45 et distance au GC: a≥0,13 b<0,30 Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm
600A0225	FC-225-1	salle d'eau	Neuve PVC	450*860ht	1 vantail	TD	NON	-	NON	NON	NON	NON	-	-	-	-	-	-	-
600A0225	FC-225-2	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 23	env. 62	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0225	FC-225-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 17	env. 63	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0225	FC-225-4	chambre 1	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 17	env. 62,5	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0225	FC-225-5	chambre 2	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	env. 21	env. 64,5	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env.110
600A0554	FC-554-1	salle d'eau	Existante conservée	-	fixe	-	OUI	OUI	NON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 5 LOGEMENTS RUE DE CLIGNANCOURT PARIS - DCE - 03/05/2022

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Type	Ouvrant à la française et oscillo battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	NF P 01.012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45≤l<0,60 et 0,13≤b<0,60 Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NF P 01.012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h≤0,45 et distance au GC: a≥0,13 b<0,30 Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm
600A0554	FC-554-2	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 45	env. 15	env. 57	OUI	NON	Ajout de lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute existante côté intérieur fonte	env. 110
600A0554	FC-554-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 45	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 57,5	OUI	NON	Ajout de lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute existante côté intérieur fonte	env. 110
600A0554	FC-554-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 45	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 57	OUI	NON	Ajout de lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute existante côté intérieur fonte	env. 110,5
600A0556	FC-556-1	cuisine	Neuve PVC	1020*1650ht	2 vantaux avec allège fixe qui fait office de GC	vantail principal Gauche - TD	OUI	-	NON	OUI	OUI	NON allège fixe nouvelle fenêtre fait office de GC	env. 40	env. 15	env. 60	NON	OUI	Allège/chassis fixe fenêtre à +92cm de l'AS de l'allège (doublage) projet	-
600A0556	FC-556-2	salle d'eau	Neuve PVC	400*940ht	1 vantail	TD	NON	-	NON	NON	NON	NON	-	-	-	-	-	-	-
600A0556	FC-556-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 62	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intérieures espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110
600A0556	FC-556-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 40	fenêtre au nu int. Existant inchangé	env. 62	NON	OUI	lisse haute à +92cm de l'AS de l'allège projet lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intérieures espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 110