

# TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022

L'ensemble des dimensions sont communiquées à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de faire ses relevés sur site.

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Type	Ouvrant Oscillo-battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entreprise)	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45<math>S</math><math>0,60</math> et 0,13<math>b</math><math>0,60</math> Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h<math>\leq 0,45</math> et distance au GC: a<math>\geq 0,13</math> b<math>< 0,30</math> Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm	
630B0005	FS-005-1	cuisine	Existante conservée	-	1 vantail	-	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	env. 97	env. 21	-	-	-	-	-	-
630B0005	FS-005-2	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON	env. 101	env. 21	-	-	-	-	-	-
630B0005	FS-005-3	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON	env. 100	env. 10	-	-	-	-	-	-
630B0120	FS-120-1	salle d'eau	Existante conservée	-	1 vantail	-	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI	env. 63	env. 21	-	NON	NON	GC entièrement neuf lisse haute AS à 1,02m lisse intermédiaires espacées de 10cm	env. 56	
630B0120	FS-120-2	cuisine	Existante conservée	-	1 vantail	-	OUI	OUI	NON	Lisse haute uniquement	OUI	AJOUT	env. 65,5	env. 21	env. 40	NON	NON	Ajout lisses intermédiaires espacées de 10cm sous Lisse haute existante	env. 62	
630B0120	FS-120-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 63	env. 21	env. 40	NON	NON	Ajout lisses intermédiaires espacées de 10cm sous Lisse haute existante intérieure fonte	env. 120,5	
630B0120	FS-120-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 63	env. 10	env. 40	NON	NON	Ajout lisses intermédiaires espacées de 10cm sous Lisse haute existante intérieure fonte	env. 120,5	
630B0330	FS-330-1	cuisine	Existante conservée	-	1 vantail	-	OUI	OUI	NON	Lisse haute uniquement	OUI	AJOUT	env. 60	env. 21	env. 41	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 70	
630B0330	FS-330-2	cuisine	Neuve PVC	700*1800ht	1 vantail	TG	OUI	OUI	NON	Lisse haute uniquement	OUI	AJOUT	env. 60	env. 21	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 70	

**TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022**

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Type	Ouvrant Oscillo-battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45 ≤ a < 0,60 et 0,13 ≤ b < 0,60 Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h ≤ 0,45 et distance au GC : a ≥ 0,13 b < 0,30 Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm
630B0330	FS-330-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env. 21	40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 120,5
630B0330	FS-330-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env. 10	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 120,5
630B0551	FS-551-1	salle d'eau	Existante conservée	-	1 vantail	-	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	-	-	-	-	-	-	-
630B0551	FS-551-2	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env.16	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 121
630B0551	FS-551-3	séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env. 15	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 120,5
630B0551	FS-551-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI 2	OUI 1	OUI 1	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env. 15	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intémédiaires espaces de 10cm côté intérieur fonte	env. 121
630B0553	FS-553-1	salle d'eau	Existante conservée	-	1 vantail	-	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON mais WC	env. 116	-	-	-	-	-	-

**TABLEAU DES FENETRES ET GARDE-CORPS EXT. - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022**

N° Logement	N° Fenêtre	Localisation projet	Etat projet	Dimension cadre en mm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Type	Ouvrant Oscillo-battant	Entrée d'air existante sur fenêtre	Entrée d'air à supprimer et mortaise à reboucher	Entrée d'air neuve à poser sur mortaises aux normes	Garde-corps extérieur existant	Garde-corps extérieur nécessaire	Garde-corps à créer	Allège : hauteur existante en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Allège : profondeur projet en cm hors distance ext. au GC (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	Distance (h) entre AS Gardes corps existant et l'appui de fenêtre extérieur en cm (prise de côtes exactes à la charge de l'entprise)	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 2.2.3 Allège projet répondant à 0,45 ≤ l < 0,60 et 0,13 ≤ b < 0,60 Garde-corps comportant un élément inférieur permettant l'agenouillement	NFP 01 012 (Gardes-corps) Article 1.5.3.2 Allège projet répondant à h ≤ 0,45 et distance au GC : a ≥ 0,13 b < 0,30 Garde-corps avec Zone de stationnement précaire	A mettre en oeuvre	Largeur tableau fini (ext.) en cm	
630B0553	FS-553-2	salle d'eau	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
630B0553	FS-553-3	cuisine séjour	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	AJOUT	env. 60	env. 15	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intérieures espacées de 10cm côté intérieur fonte	env. 120,5	
630B0553	FS-553-4	chambre	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	NON	OUI	Lisse haute et intermédiaire uniquement	OUI	AJOUT	env. 60	env. 15	env. 40	OUI	NON	lisse haute à +52cm de l'AS de l'allège projet + lisses intermédiaires espacées de 10cm en entre lisse haute projet et lisse haute existante puis lisse intérieures espacées de 10cm côté intérieur fonte	env. 120,5	
630A0703	FS-703-1	cuisine	Existante conservée	-	Velux	-	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
630A0703	FS-703-2	cuisine	Existante conservée	-	2 vantaux	-	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI	env. 102	env. 15	-	NON	NON	Lisse haute AS 105cm	env. 80	