

N° SP	Etage	Type	Noms Locataires	Téléphone locataires	Surface	Visité AMO	Empilement	orientation	Travaux à prévoir Chaudières	Travaux à prévoir installation gaz	Travaux à prévoir Equipements	Travaux à prévoir Equipements2	Travaux à prévoir VMC	Travaux à prévoir Electricité	Travaux à prévoir Menuiseries Extérieures	Energie pour chauffage
									Chaudières	Gaz - ROAI	Radiateurs / ECS	Détecteur CO	Ventilation	Electricité	Menuiseries extérieures	
730A0065	LOGE	T3	Gardienne CARDOSO Maria	06.11.38.09.42		oui	1		Remplacement chaudière sur CF par chaudière étanché avec rejet par tubage du conduit existant, type C9	ROAI à remplacer si existant et utilisé	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer Grille VB chambre reboucher	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 + Pose DCL Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre loge, chambre	Gaz
730A0001 ABSENT	RDC	T1	BETHOUX Olivier	06.47.82.88.89	35	oui	2	Rue	Suppression chaudière gaz et installation tout électrique chauffage et ECS	Suppression installation gaz compteur et canalisations	Dépose radiateurs et réseaux chauffage existants Pose radiateurs, ballons ECS et sèche serviette électrique	sans objet	VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 + Pose DCL Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtres cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz Cpb Tout élect après travaux
730A0002 ABSENT	RDC	T1	OUDRENE Irene		23		3	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	ROAI à remplacer si existant et utilisé	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 + Pose DCL Vérification installation tableau de comm	Remise en jeu fenêtres cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	gaz ?
730A0003 Réno 2022	RDC	T1	SABALETE Sara	06.83.03.66.82	17	oui	4	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à vérifier - bouche cuisine et sde à remplacer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	2 Grilles EA à créer dans fenêtre chambre 2 Grilles EA à supprimer sur cuisine	élect
730A0111	1	T2	PRADIER BERNARD Anicette		44	oui	1	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	sans objet	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine et WC à supprimer VMC SDE, WC et cuisine à créer	Tableau conforme Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre Suppression fenestron WC	Gaz
730A0112 ABSENT	1	T1	PROST Thierry	06.03.34.26.26	32	oui	2	Rue	sans objet	Suppression du gaz, compris gaz cuisson	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VH cuisine à supprimer VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour 2 Grilles EA sur séjour	élect
730A0113	1	T1	TALVAST Catherine	06.04.19.65.58	23		3	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	ROAI à remplacer	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine à supprimer VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour 2 Grilles EA sur séjour	Gaz
730A0114	1	T1	ONANE Ariane	07.81.90.75.59	18.65		4	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	ROAI à remplacer	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer Supprimer VMC collective existante	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur 1,80m Distribution et appareillages neufs sous goulotte suivant NFC 15-100 (longueurs de fils trop court pour nouveau tableau) Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre séjour Grilles EA sur fenêtres séjour	Gaz
730A0221 Réno 2021	2	T1	Maria Otilia	06.01.75.19.67 06.01.94.12.45	31		1	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer, cuisine, sde, WC	sans objet, refait à neuf Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	manque EA x 2 sur séjour	élect
730A0222	2	T1	NAUDIN Christian	06.87.76.85.54	26	oui	2	Rue	maintien chaudière gaz sur ventouse	sans objet	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine à supprimer VMC WC à créer VMC SDE à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz C
730A0223	2	T2	FRESNO MARINA Marta Lucia	06.62.66.86.86	38		3	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	sans objet	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine à supprimer VMC WC à créer VMC SDE à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz
730A0224 Réno 2022	2	T1	BOUDJEMAI Karim	06.46.11.76.13	19		4	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer Supprimer VMC collective existante	Tableau élect neuf (2022) à mettre en conformité : tableau 2 rangée et 2 DDR avec disjoncteur < 1,80m Complément de prises suivant NFC 15-100 Tableau de comm et distribution à vérifier	Remise en jeu fenêtre séjour Grilles EA sur fenêtres séjour	élect
730A0331	3	T1	ANTOINE Michel	07.62.14.68.06	31		1	Cour	Remplacement chaudière sur CF par chaudière à ventouse en façade	à supprimer	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer, cuisine, sde, WC	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR avec disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre séjour	Gaz
730A0332	3	T1	BOULOS Isis	01.45.48.33.02	25	oui	2	Rue	maintien chaudière gaz sur ventouse	ROAI à remplacer	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH et VB cuisine à supprimer VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz
730A0333	3	T2	LARROUY Catherine	06.80.60.97.19	38	oui	3	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	sans objet	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine à supprimer VMC WC à créer VMC SDE à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielles, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz

N° SP	Etage	Type	Noms Locataires	Téléphone locataires	Surface	Visité AMO	Empilement	orientation	Travaux à prévoir Chaudières	Travaux à prévoir installation gaz	Travaux à prévoir Equipements	Travaux à prévoir Equipements2	Travaux à prévoir VMC	Travaux à prévoir Electricité	Travaux à prévoir Menuiseries Extérieures	Energie pour chauffage
730A0334	3	T1	GARDNER Abigail	06.32.83.73.81	19		4	Cour	Suppression chaudière VMC gaz et installation tout électrique chauffage et ECS	Suppression installation gaz compteur et canalisations	Dépose radiateurs et réseaux chauffage existants Pose radiateurs, ballons ECS et sèche serviette électrique	Détecteur CO sans objet	VMC à créer Supprimer VMC collective existante	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre séjour Grilles EA sur fenêtres séjour	Gaz-Cpb Tout élect après travaux
730A0441	4	T1	RAIMBAULT Laetitia	06.61.14.41.64	31		1	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer Supprimer gaine VH sde raccordé sui CF cuisine Garde manger à vérifier?	Mise en conformité tableau : remaniement répartition des disjoncteurs suivant NFC 15-100, DDR 63A à poser Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre WC et séjour Grilles EA sur fenêtres séjour	élect
730A0442 ABSENT	4	T1	LEVEUX Magali		23		2	Rue	Suppression chaudière VMC gaz et installation tout électrique chauffage et ECS	Suppression installation gaz compteur et canalisations	Dépose radiateurs et réseaux chauffage existants Pose radiateurs, ballons ECS et sèche serviette électrique	sans objet	VH et VB cuisine à supprimer VMC à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz-Cpb Tout élect après travaux
730A0443 ABSENT	4	T2	DOMINGUES Pedro Maria	07.83.67.42.35	36		3	Cour	maintien chaudière gaz sur ventouse	sans objet	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VH cuisine à supprimer VMC WC à créer VMC SDE à créer	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Pose DCL Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu fenêtre cuisine + séjour + chambre Grilles EA sur séjour + chambre	Gaz
730A0444 Réno 2021	4	T1	TERRAY Julien	06.18.07.89.24	19		4	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer Supprimer VMC collective existante	Tableau neuf mais remaniement répartition des disjoncteurs suivant NFC 15-100, DDR 63A à poser Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Rajout grille EA sur fenêtre séjour	Elec radiateurs récents
730A0551 Réno 2021	5	T1	SALIM Maral	06.34.10.04.22	31		1	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer supprimer grille entre cuisine et sde dans la verrière Supprimer grille EA sur menuiserie du WC	Tableau posé à hauteur > 1,80m. A reprendre avec tableau 2 rangée et 2 DDR et à positionner à hauteur < 1,80m : nécessité de reprendre certains câblages suivant longueur de câbles pour le nouveau tableau Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Fenêtres DV sans objet Supprimer grille EA sur menuiserie du WC	Elec radiateurs récents
730A0552	5	T1	BARTOLOME Mathilde	06.73.63.11.55	23		2	Rue	sans objet	Gaz à supprimer compteur existant à déposer	Convecteurs électriques à remplacer Ballons ECS conservé	sans objet	VMC à créer Anciennes grilles à reboucher	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Suppression grille EA cuisine Grilles EA à poser sur 2 fenêtres séjour	élect
730A0553 Réno 2020	5	T2	MRADEN Aya Michèle	06.50.15.74.50	37		3	Cour	Remplacement chaudière sur CF par chaudière à ventouse en façade		Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer Anciennes grilles à reboucher	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR, hauteur disjoncteurs < 1,80m Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu des fenêtres Grilles EA : 1 séjour + 1 chambre; grille EA cuisine à supprimer	Gaz
730A0554 vacant Réno 2024 en cours	5	T1	Vide - Ex MOURON M.C.		19	oui	4	Cour	sans objet (rénové en 2024)	sans objet (rénové en 2024)	sans objet (rénové en 2024)	sans objet (rénové en 2024)	VMC à créer Supprimer VMC collective existante	Sans objet, refait à neuf Installation tableau de comm + prises RJ/TV	sans objet	élect
730A0661 Réno récente	6	T1	de PALMAERT François	06.61.81.91.05	18	oui	1	Cour	sans objet	sans objet	Radiateurs électriques et ballons ECS conservés	sans objet	VMC à créer Anciennes grilles à reboucher	sans objet, refait à neuf Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Vérification tableau de comm + prises RJ/TV	Remise en jeu des fenêtres de toit Grilles EA à poser	Elec radiateurs récents
730A0662 Réno 2021	6	T1	CHIROIX Clara	07.60.80.23.85	29	oui	2	Rue	Chaudière sur ventouse? À vérifier, sinon à remplacer	existant, non utilisé ROAI à supprimer	Désembouage réseaux et radiateurs Remplacement joints et purgeurs Robinet thermostatique	Détecteur CO à poser	VMC à créer Anciennes grille cuisines à reboucher	Mise en conformité tableau : tableau 2 rangée et 2 DDR Vérification des installations électriques (liaisons équipotentielle, mise à la terre) Complément prises suivant NFC 15-100 Installation tableau de comm + prises RJ/TV	Grille EA à remplacer dans séjour	Gaz
730A0663 vacant	6	T2	Vide - Ex MOURON M.T.		34	oui	3	Cour	sans objet - Logement à rénover totalement - Hors projet						Fenêtre à remplacer Fenêtre de toit à remplacer	Gaz C
730A0664	6	T1	MONTEIRO LEMOS Abel Antonio	06.46.26.66.06	17		4	Cour	sans objet - Logement à rénover totalement - Hors projet						Fenêtre à remplacer Fenêtre de toit à remplacer	élect supprimé, rattaché au 63 après tx